

Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV

Percentuálny podiel spotreby tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody z celkovej spotreby tepla v budove (100%) podľa kategórie budovy, bol zistený na základe spracovania údajov poskytnutých do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti („MSEE“) podľa § 11 ods. 2) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti za roky 2014-2016

Kategória budovy	Vykurovanie	Teplá voda
	%	%
Rodinné domy	83,00	17,00
Bytové domy (nezateplené)	70,00	30,00
Bytové domy (zateplené 2016)	60,00	40,00
Administratívne budovy	92,00	8,00
Budovy škôl a školských zariadení	85,00	15,00
Budovy nemocníc	79,00	21,00
Budovy hotelov a reštaurácií	70,00	30,00
Športové haly a iné budovy určené na šport	88,00	12,00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	93,00	7,00

Tabuľka č. 1: Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody z celkovej spotreby tepla v budove podľa kategórie budovy.

Pre výpočet boli použité verifikované údaje, spracované odborom monitorovania energetickej efektívnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Údaje boli zaokrúhlené na celé čísla s ohľadom na ľahšie využívanie v praxi a pri odborných odhadoch.

Smerné čísla podliehajú vývoju v čase a môžu byť v budúcnosti korigované najmä vplyvom zlepšujúcich sa zateplovacích systémov a pokračovania obnovy budov.